



Installazione e/o revisione di un depuratore

Portare tutto il materiale presso il luogo d'installazione, verificare la fattibilità del lavoro da svolgere, procurarsi stracci, carta e recipienti per acqua. Dare una lettura veloce del contratto che in originale è sempre allegato al modulo d'installazione e/o della revisione, verificare sconti, omaggi e sistema di pagamento pattuito e solo dopo procedere al lavoro. Verificare con il cliente dove è possibile montare il rubinetto e posizionare l'impianto nuovo. Prima di tutto chiudere l'acqua generale, smontare rubinetto (standard o sostitutivo) verificare bene il collegamento, soprattutto nell'utilizzo del vecchio rubinetto) se necessario munirsi di passanti da 6 millimetri o relativa misura in pollici, procedere con l'installazione della fascetta dello scarico o sostituzione della vecchia e successivamente installare la T, valvola brevettata o sul flessibile acqua fredda sul rubinetto acqua fredda (assicurarsi che l'acqua sia fredda basta aprire l'acqua calda e toccare il flessibile con mano). Aggiungere gli appositi raccordi con OR e curve dell'apposita misura prima di aprire l'acqua controllare che tutto sia collegato bene chiudere il rubinetto in dotazione e spurgare sempre il canale di alimentazione acqua, ricollegarlo all'impianto e aprire acqua (a macchina spenta) verificare eventuali perdite, accensione dell'impianto, attendere che l'impianto si fermi da solo e solo dopo aprire acqua naturale ambiente per 5/10 minuti abbondanti stando attenti che tutto proceda al meglio. Attendere qualche minuto, nel frattempo che si compilano i documenti, e verificare che l'impianto non faccia delle false partenze solo dopo occuparsi di informare il cliente sulle funzioni e allarmi dell'impianto montato (libretto delle istruzioni) e sulla qualità dell'acqua (senza fare paragoni/affermazioni di carattere medico). In fine pulire e asciugare, e se necessario portare via eventuale cartone e pezzi sostituiti per il regolare smaltimento. Salutare il cliente e avvertirlo che verrà contattato per avere un suo feedback. Nel caso si voglia allacciare all'impianto l'alimentazione di un dispenser di frigoriferi americani fare attenzione e avvisare il cliente che potrebbe creare delle ripartenze.

Post-installazione

Fare un controllo in più sul lavoro appena effettuato sarebbe cosa gradita. Spiegare bene tutto, consigliare di leggere il libretto d'istruzione. Spiegare come sanificare il rubinetto di utilizzo.

Tempistiche e giri tecnici

Per una installazione impianto su impianto (rottamazione) tempo assegnato 1,5 h; installazione di un impianto nuovo 2h; manutenzione ordinaria dai 20 ai 30 minuti; manutenzione straordinaria 40/50 minuti; revisione completa/sostituzione membrane 1h; montaggio di un rubinetto sostitutivo 20/30 minuti in più.

ECOINN IMPIANTI SRL

La soluzione ideale per la tua famiglia o per la tua azienda, il miglior made in Italy, le migliori tecnologie e non solo.

 N° VERDE: 800.144.375 | e-mail: assistenza@ecolifeitalia.it | sito: www.ecolifeitalia.it
indirizzo: Piazza della Libertà, 15 - 15121 - ALESSANDRIA (AL) - Italy | P.IVA 02612930061 | WhatsApp: 366 9387412